



番号	訂正事項	年月日	訂正	審査
①	新規	15.12.01		
②	銅バーの厚み仕様変更のため。	17.02.22	大野	柳(義)
③	付属品の一部、メッキ変更のため。	20.11.11	大野	大泉



番号	数	品名
⑥		
⑤		
④		
③	1個	BMC樹脂碍子
②	2本	碍子取付寸切ボルトM8×30L、N・SW付(三価クロメート)
①	1枚	銅バー 5×20×105 Niメッキ付

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

承認	検図	作図	尺度	品名；型番	図番
島内	大泉	大野	2/3 三角法	高圧中継端子台 (ガイシ付) ES-6-1-J200S(BMC)	KR2-19574