


番 号	訂 正 事 項	年月日	訂 正	審 査
1	新 規	11.10.18	大 野	村 井
2	許容電流の一部、訂正のため。	25.07.02	大 野	馬 場



型 番	T	W	許容電流
MB3-15-1	3	15	90A
MB4-15-1	4	15	120A
MB5-20-1	5	20	200A
MB6-25-1	6	25	270A
MB8-30-1	8	30	360A

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

承 認	検 図	作 図	尺 度	品 名 ； 型 番	図 番		
山 下	馬 場	大 野	1/1	メインバー MB□-□□-1	KR2-18331		
			三角法				
						表 面 処 理	ニ ッ ケ ル メ ッ キ
						材 質	C U B B